

質問	回答
各施設の非常用照明は電源内蔵型と考えてよろしいでしょうか。	各施設により電源内蔵型と別置型があります。
高天井の場合、盤内の非常用照明専用回路スイッチにて点灯確認致しますがよろしいでしょうか。	かまいません。
建築物の外壁調査については、目視及び打診ハンマー等にて手の届く範囲での確認と考えておりますが、こちらの認識でお間違えないでしょうか。	お見込みのとおりです。
機械排煙設備のある施設はありますか、ご教示ください。また、排煙設備がある場合、各施設ごとに排煙機台数、排煙口箇所数をご教示ください。	博物館が排煙機台数1台、排煙口箇所数8か所あります。
各施設ごとに火気使用室があれば、箇所数をご教示ください。	別紙のとおり
厨房等あれば内部の検査時間に制約はございますか。あれば時間をご教示ください。	各施設により異なります。
無窓居室のある施設はありますか、あれば施設名、箇所数をご教示ください。	別紙のとおり
防火設備は定期点検委託建物一覧表に記載なく、無いということでしょうか。防火設備施設があれば、施設名、随閉防火扉・随閉防火シャッター等数量を頂きたい。点検は6尺程度の脚立で作業可能でしょうか。随閉防火シャッターの開閉は電動でしょうか、手動でしょうか。	今回の点検業務の中では対象外です。
防火設備や建築設備機械排煙作業で防災受信機の設定等に人員の応援を考えているが主たる業務は弊社で行うため再委託ではないと考えていますがその考えで間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
また、人員の応援の場合には何か事前に届け出が必要かご教示ください。	届け出は必要ありません。
検査作業中の駐車場（1台から2台）はお借りできますか。	各施設により異なります。
作業時間に制約のある施設・部屋等はあるのでしょうか。	各施設により異なります。
作業時間は平日の日中（9時から17時）に実施でよろしいでしょうか。	各施設により異なります。
仕様書9.の資料の貸与及び返却に前回定期点検報告書等貸与の記載がありません。契約後であればご貸与頂けますでしょうか。また、各施設の設計図面の貸与は頂けますでしょうか。	前回定期点検報告書等貸与はします。各施設の設計図面の貸与はしません。
劣化状況調査票は定期点検委託建物一覧にある「小中学校」のみで「学校以外」は劣化状況調査票の作成は不要でしょうか。対象物件をご指示ください。	建築点検の全ての施設が対象となります。
入札公告2、「(3)令和6・7年度一宮市入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に搭載されている者であること。」と記載がございますが、こちらの名簿は建設工事、建設コンサル、物品等のうちどちらの名簿でしょうか	全ての名簿のうち、どちらかの名簿に搭載されていればかまいません。

無窓居室の換気設備

別紙

施設名	換気設備方式	系統数	室数
宮西小		無	
貴船小		無	
神山小		無	
大志小		無	
向山小		無	
葉栗小		無	
西成小		無	
瀬部小		無	
赤見小		無	
浅野小		無	
丹陽小		無	
丹陽西小		無	
丹陽南小		無	
浅井南小		無	
浅井北小		無	
北方小		無	
大和東小		無	
大和西小		無	
今伊勢小		無	
奥小		無	
萩原小		無	
中島小		無	
千秋小		無	
千秋南小		無	
富士小		無	
末広小		無	
西成東小		無	
今伊勢西小		無	
葉栗北小		無	
大和南小		無	
浅井中小		無	
千秋東小		無	
起小		無	
三条小		無	
小信中島小		無	
朝日東小		無	
朝日西小		無	
開明小		無	
大徳小		無	
黒田小		無	
木曾川西小		無	
木曾川東小		無	
北部中		無	
中部中		無	
南部中		無	
葉栗中		無	
西成中		無	
丹陽中		無	
浅井中		無	
北方中		無	
大和中		無	
今伊勢中		無	
奥中		無	
萩原中		無	
千秋中		無	
西成東部中		無	
大和南中		無	

無窓居室の換気設備

別紙

施設名	換気設備方式	系統数	室数
尾西第一中		無	
尾西第二中		無	
尾西第三中		無	
木曾川中		無	
宮西公民館		無	
貴船公民館		無	
大志公民館		無	
向山公民館	機械換気設備	1	2
富士公民館		無	
葉栗公民館		無	
西成公民館		無	
丹陽公民館		無	
大和公民館		無	
北方公民館		無	
浅井公民館		無	
今伊勢公民館		無	
奥公民館		無	
萩原公民館		無	
萩原公民館北館		無	
千秋公民館		無	
小信中島公民館	機械換気設備	6	5
開明公民館		無	
大徳公民館		無	
尾西図書館		無	
玉堂記念木曾川図書館	機械換気設備	3	3
子ども文化広場図書館		無	
博物館	機械換気設備	10	8
豊島記念資料館 本館		無	
豊島記念資料館 別館		無	
博物館西成倉庫		無	
木曾川資料館		無	
尾西南部生涯学習センター		無	
一宮市尾西歴史民俗資料館 本館	機械換気設備	3	3
旧林家住宅		無	
三岸節子記念美術館	機械換気設備	8	3
いずみ学園		無	
すぎの子教室		無	
たけのこ園		無	
朝日荘		無	
野口保育園		無	
押場保育園		無	
真澄保育園		無	
貴船保育園		無	
富士保育園		無	
大志保育園		無	
一色保育園		無	
葉栗保育園		無	
光明寺保育園		無	
浅野保育園		無	
西成保育園		無	
瀬時保育園		無	
赤見保育園		無	
丹陽保育園		無	
丹陽西保育園		無	
丹陽南保育園		無	
浅井保育園		無	
浅井中保育園		無	

無窓居室の換気設備

別紙

施設名	換気設備方式	系統数	室数
浅井北保育園		無	
北方東保育園		無	
北方西保育園		無	
大和東保育園		無	
大和北保育園		無	
今伊勢中保育園		無	
今伊勢南保育園		無	
今伊勢北保育園		無	
奥町東保育園		無	
奥町西保育園		無	
萩原保育園		無	
中島保育園		無	
朝宮保育園		無	
西御堂保育園		無	
千秋保育園		無	
千秋南保育園		無	
千秋北保育園		無	
起保育園		無	
三条保育園		無	
小信保育園		無	
開明保育園		無	
籠屋保育園		無	
富田保育園		無	
北今保育園		無	
朝日西保育園		無	
開明西保育園		無	
東五城保育園		無	
朝日東保育園		無	
神明保育園		無	
黒田北保育園		無	
門間保育園		無	
外割田保育園		無	
玉ノ井保育園		無	
里小牧保育園		無	
黒田西保育園		無	
丹陽子育て支援センター		無	
千秋子育て支援センター	機械換気設備		2

火気使用室の換気設備

別紙

施設名	換気設備方式	系統数	室数
宮西小	機械換気設備	9	3
貴船小	機械換気設備	7	3
神山小	機械換気設備	12	3
大志小	機械換気設備	14	3
向山小	機械換気設備	8	3
葉栗小	機械換気設備	11	3
西成小	機械換気設備	7	2
瀬部小	機械換気設備	6	3
赤見小	機械換気設備	10	3
浅野小	機械換気設備	8	3
丹陽小	機械換気設備	8	3
丹陽西小	機械換気設備	7	3
丹陽南小	機械換気設備	8	3
浅井南小	機械換気設備	12	3
浅井北小	機械換気設備	6	3
北方小	機械換気設備	7	3
大和東小	機械換気設備	9	3
大和西小	機械換気設備	12	3
今伊勢小	機械換気設備	11	3
奥小	機械換気設備	8	3
萩原小	機械換気設備	8	3
中島小	機械換気設備	6	3
千秋小	機械換気設備	10	3
千秋南小	機械換気設備	10	3
富士小	機械換気設備	5	2
末広小	機械換気設備	6	3
西成東小	機械換気設備	7	2
今伊勢西小	機械換気設備	9	3
葉栗北小	機械換気設備	6	2
大和南小	機械換気設備	7	3
浅井中小	機械換気設備	8	3
千秋東小	機械換気設備	6	3
起小	機械換気設備	22	8
三条小	機械換気設備	33	7
小信中島小	機械換気設備	17	6
朝日東小	機械換気設備	20	8
朝日西小	機械換気設備	20	7
開明小	機械換気設備	14	5
大徳小	機械換気設備	28	9
黒田小	機械換気設備	20	6
木曾川西小	機械換気設備	11	4
木曾川東小	機械換気設備	15	7
北部中	機械換気設備	8	2
中部中	機械換気設備	9	3
南部中	機械換気設備	12	5
葉栗中	機械換気設備	10	4
西成中	機械換気設備	11	5
丹陽中	機械換気設備	7	3
浅井中	機械換気設備	11	5
北方中	機械換気設備	7	3
大和中	機械換気設備	7	3
今伊勢中	機械換気設備	18	6
奥中	機械換気設備	10	4
萩原中	機械換気設備	11	5
千秋中	機械換気設備	7	3
西成東部中	機械換気設備	6	2
大和南中	機械換気設備	11	5

火気使用室の換気設備

別紙

施設名	換気設備方式	系統数	室数
尾西第一中	機械換気設備	31	8
尾西第二中	機械換気設備	22	7
尾西第三中	機械換気設備	21	8
木曽川中	機械換気設備	18	6
宮西公民館	機械換気設備	2	2
貴船公民館	機械換気設備	2	2
大志公民館	機械換気設備	7	3
向山公民館	機械換気設備	5	3
富士公民館	機械換気設備	2	2
葉栗公民館	機械換気設備	2	1
西成公民館	機械換気設備	10	4
丹陽公民館	機械換気設備	9	4
大和公民館	機械換気設備	9	3
北方公民館	機械換気設備	9	3
浅井公民館	機械換気設備	9	3
今伊勢公民館	機械換気設備	10	3
奥公民館	機械換気設備	8	4
萩原公民館	機械換気設備	5	1
萩原公民館北館		無	
千秋公民館	機械換気設備	9	3
小信中島公民館		無	
開明公民館	機械換気設備	9	3
大徳公民館	機械換気設備	3	1
尾西図書館	機械換気設備	2	2
玉堂記念木曽川図書館		無	
子ども文化広場図書館	機械換気設備	1	1
博物館	機械換気設備	5	3
豊島記念資料館 本館		無	
豊島記念資料館 別館		無	
博物館西成倉庫		無	
木曽川資料館		無	
尾西南部生涯学習センター	機械換気設備	8	2
一宮市尾西歴史民俗資料館 本館	機械換気設備	1	1
旧林家住宅		無	
三岸節子記念美術館		無	
いずみ学園	機械換気設備	2	2
すぎの子教室	機械換気設備	1	1
たけのこ園	機械換気設備	1	1
朝日荘	機械換気設備	1	1
野口保育園	機械換気設備	3	1
押場保育園	機械換気設備	3	1
真澄保育園	機械換気設備	3	1
貴船保育園	機械換気設備	3	1
富士保育園	機械換気設備	4	1
大志保育園	機械換気設備	3	1
一色保育園	機械換気設備	3	1
葉栗保育園	機械換気設備	4	1
光明寺保育園	機械換気設備	4	1
浅野保育園	機械換気設備	4	1
西成保育園	機械換気設備	3	1
瀬時保育園	機械換気設備	3	1
赤見保育園	機械換気設備	3	1
丹陽保育園	機械換気設備	2	1
丹陽西保育園	機械換気設備	3	1
丹陽南保育園	機械換気設備	3	1
浅井保育園	機械換気設備	3	1
浅井中保育園	機械換気設備	3	1

火気使用室の換気設備

別紙

施設名	換気設備方式	系統数	室数
浅井北保育園	機械換気設備	4	1
北方東保育園	機械換気設備	3	1
北方西保育園	機械換気設備	3	1
大和東保育園	機械換気設備	3	1
大和北保育園	機械換気設備	2	1
今伊勢中保育園	機械換気設備	4	1
今伊勢南保育園	機械換気設備	4	1
今伊勢北保育園	機械換気設備	3	1
奥町東保育園	機械換気設備	3	1
奥町西保育園	機械換気設備	3	1
萩原保育園	機械換気設備	4	1
中島保育園	機械換気設備	2	1
朝宮保育園	機械換気設備	3	1
西御堂保育園	機械換気設備	4	1
千秋保育園	機械換気設備	4	1
千秋南保育園	機械換気設備	3	1
千秋北保育園	機械換気設備	2	1
起保育園	機械換気設備	3	1
三条保育園	機械換気設備	8	5
小信保育園	機械換気設備	4	1
開明保育園	機械換気設備	3	1
籠屋保育園	機械換気設備	4	2
富田保育園	機械換気設備	3	1
北今保育園	機械換気設備	5	2
朝日西保育園	機械換気設備	3	1
開明西保育園	機械換気設備	2	1
東五城保育園	機械換気設備	4	2
朝日東保育園	機械換気設備	6	1
神明保育園	機械換気設備	4	3
黒田北保育園	機械換気設備	5	3
門間保育園	機械換気設備	3	2
外割田保育園	機械換気設備	4	4
玉ノ井保育園	機械換気設備	1	1
里小牧保育園	機械換気設備	4	2
黒田西保育園		無	
丹陽子育て支援センター	機械換気設備		1
千秋子育て支援センター	機械換気設備		3