



JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	佐千原浄水場						
採水場所	単位		佐千原浄水場	常念公園(大江)	今伊勢中保育園 (水質監視局)	弁天公園(神山)	北方小学校 (水質監視局)	定水寺児童遊園	
水温	℃	－	19.1	19.8	20.6	23.0	26.0	22.6	
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2.63	2.69	2.63	3.06	2.31	2.68	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
塩素酸	mg/L	0.6 以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
臭素酸	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
銅及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.0	8.7	8.7	9.5	9.6	9.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	7.2	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	58.5	58.5	58.5	57.0	57.0	56.0	
蒸発残留物	mg/L	500 以下	125	121	127	119	127	126	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下							
フェノール類	mg/L	0.005 以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.40	

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	千秋配水場			尾西配水場		
採水場所	単位		千秋配水場	北三味公園 (水質監視局)	丹陽南小学校 (水質監視局)	尾西配水場	小信児童公園	朝日西つどいの里 (水質監視局)
水温	℃	-	20.0	24.6	23.7	20.5	22.2	25.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.25	0.41	0.25	0.20	0.19	0.20
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	0.01	0.01	0.01			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	< 0.06	< 0.06			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010	0.010	0.012			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	< 0.002	< 0.002			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.013	0.013	0.015			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.006	0.007			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.003			
ブromホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.01	0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.9	5.0	4.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9	5.2	5.0	4.4	4.4	4.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	14.5	18.5	15.0			
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.9	7.8	7.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	木曽川配水場			西部水源地	
採水場所	単位		木曽川配水場	黒田北保育園 (水質監視局)	奥町公園	西部水源地	西浅間公園(昭和)
水温	℃	-	22.0	24.3	23.2	21.6	25.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.23	0.22	1.28	4.41	4.29
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.11	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2	4.9	5.6	7.5	7.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	6.9	8.0	8.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	北部水源地		萩原西部水源地		萩原東部水源地	
採水場所	単位		北部水源地	光明寺公園	萩原西部水源地	萩原緑地	萩原東部水源地	萩原児童館
水温	℃	-	17.5	28.7	19.0	25.7	19.6	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.17	1.17	0.20	0.24	0.16	0.16
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブromホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.4	3.6	3.7	2.3	2.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			< 0.02	< 0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.8	7.8	8.2	8.1
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置





JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	浅井北部水源地			葉栗南部水源地		
採水場所	単位		浅井北部水源地	尾関児童遊園	瀬部スポーツ広場	葉栗南部水源地	大毛公園	葉栗消防出張所
水温	℃	-	18.5	19.8	26.1	18.2	24.3	20.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4.96	4.97	3.57	3.80	3.80	3.01
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブromホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.6	7.4	9.8	9.8	7.6
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	千秋北部水源地			西御堂水源地	
採水場所	単位		千秋北部水源地	千秋小学校	千秋東小学校 (水質監視局)	西御堂水源地	西御堂保育園
水温	℃	-	18.8	22.7	23.5	19.8	24.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	7.64	7.53	3.71	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07	0.06	0.08	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	0.01	0.01	0.01		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	< 0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	< 0.001	< 0.001	0.005		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002	0.002		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	< 0.001	0.001		
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.004	< 0.004	0.008		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002	0.003		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	< 0.001	< 0.001	0.002		
ブromホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15.2	14.5	9.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.9	12.8	8.7	2.2	2.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	103	102	48.0		
蒸発残留物	mg/L	500以下	223	225	124		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	8.2	8.2
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2025年10月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	奥町東部水源地	
採水場所	単位		奥町東部水源地	奥町出張所
水温	℃	-	18.3	21.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブromホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	6.6
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		
蒸発残留物	mg/L	500以下		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.30

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

2025年10月水質検査結果　一覧表　　　　　（原水）

浄 水 場 系 統 名		佐千原浄水場							
採 水 場 所	単 位	極楽寺水源所 1 号 取水井	極楽寺水源所 2 号 取水井	極楽寺水源所 3 号 取水井	大野水源所 1 号取 水井	大野水源所 2 号取 水井	大野水源所 3 号取 水井	大野水源所 4 号取 水井	
水 温	℃	17. 7	17. 5		15. 7	19. 5	18. 5	21. 0	
一 般 細 菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	
大 腸 菌	－	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L								
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	取	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0. 74	0. 55		1. 28	1. 88	1. 60	1. 98	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 15	0. 14		0. 13	0. 12	0. 12	0. 12	
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 01	0. 01	水	0. 01	0. 02	0. 02	0. 02	
四 塩 化 炭 素	mg/L								
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L								
1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L								
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L								
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L								
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L								
ベ ン ゼ ン	mg/L			停					
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6. 4	6. 3		6. 5	7. 3	7. 0	6. 8	
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	0. 003	止	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	3. 3	3. 3		3. 8	4. 8	5. 4	4. 9	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	38. 0	47. 0		34. 0	42. 0	58. 0	44. 5	
蒸 発 残 留 物	mg/L								
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L								
ジ エ オ ス ミ ン	mg/L								
2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L								
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			中					
フ ェ ノ ー ル 類	mg/L								
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 3	0. 3		< 0. 3	< 0. 3	0. 4	0. 3	
pH 値	－	6. 5	6. 5		6. 6	6. 5	6. 4	6. 5	
味	－	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	－	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	< 0. 5	< 0. 5		< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	
濁 度	度	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	