



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	佐千原浄水場					
採水場所	単位		佐千原浄水場	常念公園(大江)	今伊勢中保育園 (水質監視局)	弁天公園(神山)	北方小学校 (水質監視局)	定水寺児童遊園
水温	℃	-	19.8	26.1	22.0	27.3	31.3	28.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.88	2.85	2.88	3.28	2.86	1.36
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下						
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						
銅及びその化合物	mg/L	1以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						
蒸発残留物	mg/L	500以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	7.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.39	0.38	0.35	0.34	0.34

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	千秋配水場			尾西配水場		
採水場所	単位		千秋配水場	北三味公園 (水質監視局)	丹陽南小学校 (水質監視局)	尾西配水場	小信児童公園	朝日西つどいの里 (水質監視局)
水温	℃	－	26.8	30.6	30.2	25.1	27.0	30.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.21	0.27	0.20	0.25	0.24	0.24
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下				< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下				0.09	0.08	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.005	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.009	0.009	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.0	7.0	6.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	6.6	6.6	6.2	6.0	6.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下				24.0	27.0	26.5
蒸発残留物	mg/L	500以下				66	64	63
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
ジエオスミン	mg/L	0.00001以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						
フェノール類	mg/L	0.005以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.8	7.8	7.7
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.53	0.41	0.33	0.54	0.45	0.35

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	木曽川配水場			西部水源地	
採水場所	単位		木曽川配水場	黒田北保育園 (水質監視局)	奥町公園	西部水源地	西浅間公園(昭和)
水温	℃	-	26.0	29.8	26.4	21.4	27.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.27	0.29	1.42	4.53	4.38
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	0.01	0.01	0.01		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下	< 0.000005	< 0.000005	0.000006		
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.08		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.004	0.002		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.012	0.006		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.0	7.3	7.7		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.2	7.0	6.9	7.5	7.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	21.5	21.0	41.0		
蒸発残留物	mg/L	500以下	59	59	92		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジエオスミン	mg/L	0.00001以下				< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下				< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.6	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.9	7.9
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.41	0.34	0.44	0.39

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	北部水源地		萩原西部水源地		萩原東部水源地	
採水場所	単位		北部水源地	光明寺公園	萩原西部水源地	萩原緑地	萩原東部水源地	萩原児童館
水温	℃	-	17.7	27.8	19.5	32.2	19.6	25.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			< 0.0003	< 0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002	0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			< 0.001	< 0.001		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			< 0.004	< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.16	1.34	0.19	0.51	0.16	0.16
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下			< 0.000005	< 0.000005		
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06	0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			< 0.002	< 0.002		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下			< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			< 0.002	< 0.002		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			< 0.005	< 0.005		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			< 0.01	< 0.01		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	1以下			< 0.01	< 0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.7	9.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2	5.5	3.7	4.5	2.2	2.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			38.0	37.0		
蒸発残留物	mg/L	500以下			84	89		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.8	7.7	8.0	8.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.35	0.46	0.44	0.36	0.43

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	浅井北部水源地			葉栗南部水源地		
採水場所	単位		浅井北部水源地	尾関児童遊園	瀬部スポーツ広場	葉栗南部水源地	大毛公園	葉栗消防出張所
水温	℃	-	19.0	21.6	31.8	18.4	28.1	22.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5.01	5.01	3.50	3.80	3.80	3.00
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下				0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下				0.000022	0.000021	0.000015
ベンゼン	mg/L	0.01以下						
塩素酸	mg/L	0.6以下				0.06	0.06	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						
臭素酸	mg/L	0.01以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下				< 0.01	0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				11.6	11.4	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.6	7.4	9.8	9.8	7.6
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下				80.0	79.5	67.0
蒸発残留物	mg/L	500以下				169	175	124
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.42	0.40	0.36	0.26	0.33

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	千秋北部水源地			西御堂水源地	
採水場所	単位		千秋北部水源地	千秋小学校	千秋東小学校 (水質監視局)	西御堂水源地	西御堂保育園
水温	℃	-	19.0	27.4	28.8	19.9	28.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	7.48	7.45	3.61	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06	0.06	0.09	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.3	12.3	9.2	2.1	2.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
ジエオスミン	mg/L	0.00001以下				< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				< 0.002	< 0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下				< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	8.0	8.1
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.42	0.37	0.43	0.47

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置



JWWA-GLP149 2026年8月水質検査結果一覧表 (水道水)

浄水場系統名		基準値等	奥町東部水源地	
採水場所	単位		奥町東部水源地	奥町出張所
水温	℃	－	18.0	25.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌	－	検出しないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	0.01	0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
P F O S 及び P F O A	mg/L	0.00005以下	< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1以下	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.0	10.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	45.0	46.5
蒸発残留物	mg/L	500以下	99	115
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	< 0.3	< 0.3
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.7
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2以下	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.45

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

2026年8月水質検査結果　一覧表　（原水）

浄水場系統名		佐千原浄水場							
採水場所	単位	極楽寺水源所 1 号 取水井	極楽寺水源所 2 号 取水井	極楽寺水源所 3 号 取水井	大野水源所 1 号取 水井	大野水源所 2 号取 水井	大野水源所 3 号取 水井	大野水源所 4 号取 水井	
水温	℃	16. 1	16. 7		15. 0	17. 9	17. 5	22. 5	
一般細菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	
大腸菌	－	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003		< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	
水銀及びその化合物	mg/L								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	取 水 停 止 中	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
六価クロム化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004		< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0. 91	0. 63		1. 27	2. 10	1. 68	2. 56	
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 13		0. 12	0. 12	0. 12	0. 11	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01	0. 01		0. 01	0. 02	0. 02	0. 02	
四塩化炭素	mg/L								
1,4-ジオキサン	mg/L								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L								
ジクロロメタン	mg/L								
テトラクロロエチレン	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
P F O S 及び P F O A	mg/L								
ベンゼン	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
鉄及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
銅及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6. 3	6. 0		5. 8	7. 0	6. 8	6. 9	
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	0. 002		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	
塩化物イオン	mg/L	3. 7	3. 5		3. 9	5. 1	5. 7	5. 7	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	40. 0	49. 5		33. 0	44. 5	63. 0	51. 0	
蒸発残留物	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	mg/L								
2-メチルイソボルネオール	mg/L								
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 3	0. 4		< 0. 3	0. 3	0. 5	0. 3	
pH 値	－	6. 7	6. 7		6. 6	6. 6	6. 5	6. 6	
味	－	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	－	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	< 0. 5	< 0. 5		< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	
濁度	度	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0		0	0	0	0	