JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	佐千原浄水場					
採水場所	単位		佐千原浄水場	常念公園(大江)	今伊勢中保育園(水質監視局)	弁天公園(神山)	北方小学校(水質監視局)	定水寺児童遊園
水温	℃	-	19.3	20.2	21.0	25.0	27.8	24.3
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2.61	2.61	2.61	3.13	2.61	2.70
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下						
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下						
ベンゼン	mg/L	0.01 以下						
塩素酸	mg/L	0.6 以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下						
クロロホルム	mg/L	0.06 以下						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下						
臭素酸	mg/L	0.01 以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下						
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						
銅及びその化合物	mg/L	1 以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						
塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下						
蒸発残留物	mg/L	500 以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						
フェノール類	mg/L	0.005 以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.39	0.31	0.45	0.40	0.36	0.34

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	千秋配水場			尾西配水場		
採水場所	単位		千秋配水場	北三味公園（水質監視局）	丹陽南小学校（水質監視局）	尾西配水場	小信児童公園	朝日西つどいの里（水質監視局）
水温	℃	-	28.5	29.9	29.4	20.8	23.0	27.0
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.25	0.32	0.25	0.23	0.23	0.23
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下						
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下						
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下						
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下						
クロロホルム	mg/L	0.06 以下				0.006	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01 以下						
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下				0.008	0.007	0.009
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下				0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						
銅及びその化合物	mg/L	1 以下						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.8	5.9	5.8	4.7	4.7	5.0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下						
蒸発残留物	mg/L	500 以下						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						
フェノール類	mg/L	0.005 以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.8	7.7	7.7	7.7
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.57	0.49	0.41	0.46	0.46	0.42

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	木曽川配水場			西部水源地	
採水場所	単位		木曽川配水場	黒田北保育園（水質監視局）	奥町公園	西部水源地	西浅間公園(昭和)
水温	℃	-	21.8	25.7	24.0	21.2	27.0
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.25	0.25	1.23	4.51	4.43
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.09	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下				< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下				< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下				0.07	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下				< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	0.006	0.003	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下				< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.008	0.008	0.004	< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下				< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下				< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下				< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下				< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1 以下				< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				11.9	11.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.4	5.4	6.0	7.6	7.6
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下				47.0	48.0
蒸発残留物	mg/L	500 以下				122	123
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					
フェノール類	mg/L	0.005 以下					
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.2	7.8	7.8
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.44	0.46	0.40	0.43	0.42

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	北部水源地		萩原西部水源地		萩原東部水源地	
採水場所	単位		北部水源地	光明寺公園	萩原西部水源地	萩原緑地	萩原東部水源地	萩原児童館
水温	℃	-	17.4	30.0	19.0	27.5	19.5	25.7
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001			0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.15	1.15	0.19	0.55	0.16	0.17
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			< 0.005	< 0.005		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下	0.000033	0.000035			< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.06			0.09	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	0.01			< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.8	8.1			9.5	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.3	5.3	3.6	4.3	2.4	2.4
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	40.0	40.5			32.5	32.0
蒸発残留物	mg/L	500 以下	80	84			82	85
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						
フェノール類	mg/L	0.005 以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.6	7.6	7.8	8.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.41	0.45	0.49	0.47	0.42	0.41

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	浅井北部水源地			葉栗南部水源地		
採水場所	単位		浅井北部水源地	尾関児童遊園	瀬部スポーツ広場	葉栗南部水源地	大毛公園	葉栗消防出張所
水温	℃	-	18.7	20.5	29.8	18.3	25.8	21.5
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	4.99	4.98	3.53	3.77	3.77	2.95
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下	0.05	0.05	0.03			
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下				< 0.005	< 0.005	< 0.005
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下	0.000027	0.000026	0.000029			
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08	0.08	0.07			
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L	1 以下	< 0.01	0.01	0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	11.8	11.5	10.1			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.7	8.7	7.4	9.6	9.6	7.8
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	79.0	77.0	76.0			
蒸発残留物	mg/L	500 以下	172	173	140			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						
フェノール類	mg/L	0.005 以下						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.41	0.39	0.40	0.38	0.40	0.47

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	千秋北部水源地			西御堂水源地	
採水場所	単位		千秋北部水源地	千秋小学校	千秋東小学校（水質監視局）	西御堂水源地	西御堂保育園
水温	℃	-	19.2	31.0	28.0	19.8	27.0
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	7.51	7.10	3.41	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下				< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下				< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下				< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下				< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下				< 0.000005	< 0.000005
ベンゼン	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下				0.08	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下				< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06 以下				< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下				< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下				< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01 以下				< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下				< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下				< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下				< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下				< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下				< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下				< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下				< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	1 以下				< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				11.1	11.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.4	12.1	8.7	2.2	2.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下				33.5	33.5
蒸発残留物	mg/L	500 以下				88	86
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					
フェノール類	mg/L	0.005 以下					
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.7	7.9	8.0
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.46	0.41	0.47	0.39	0.38

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

JWWA-GLP149 2026年9月水質検査結果一覧表　　（水道水）

浄水場系統名		基準値等	奥町東部水源地	
採水場所	単位		奥町東部水源地	奥町出張所
水温	℃	-	17.8	25.0
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0
大腸菌	-	検出しないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	< 0.10	< 0.10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	< 0.005	< 0.005
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	< 0.002	< 0.002
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005 以下		
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	0.01 以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	< 0.004	< 0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		
銅及びその化合物	mg/L	1 以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.6	6.5
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下		
蒸発残留物	mg/L	500 以下		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下		
フェノール類	mg/L	0.005 以下		
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	< 0.3	< 0.3
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	< 0.5	< 0.5
濁度	度	2 以下	< 0.1	< 0.1
残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.29	0.29

※残留塩素については、水道法施行規則第17条に定める衛生上必要な措置

2026年9月水質検査結果　一覧表　（原水）

浄水場系統名		佐千原浄水場						
採水場所	単位	極楽寺水源所１号取水井	極楽寺水源所２号取水井	極楽寺水源所３号取水井	大野水源所１号取水井	大野水源所２号取水井	大野水源所３号取水井	大野水源所４号取水井
水温	℃	16.7	17.0		15.5	18.5	18.3	20.3
一般細菌	個/mL	0	0		0	0	0	0
大腸菌	-	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	＜ 0.0003	＜ 0.0003		＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	＜ 0.00005	＜ 0.00005		＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	＜ 0.001	＜ 0.001	取	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	mg/L	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	＜ 0.004	＜ 0.004		＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.87	0.60		1.21	2.17	1.77	2.62
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.13		0.12	0.12	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01		0.01	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L	＜ 0.0002	＜ 0.0002	水	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	＜ 0.005	＜ 0.005		＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	＜ 0.0004	＜ 0.0004		＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
ジクロロメタン	mg/L	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
テトラクロロエチレン	mg/L	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリクロロエチレン	mg/L	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000006	0.000006	停	0.000006	0.000010	0.000012	0.000012
ベンゼン	mg/L	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
亜鉛及びその化合物	mg/L	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	mg/L	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	6.0	止	5.7	7.0	6.7	6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	＜ 0.001	0.002		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩化物イオン	mg/L	4.0	3.8		4.1	5.3	6.1	5.7
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	42.0	51.0		32.5	44.5	64.0	50.0
蒸発残留物	mg/L	78	88		66	87	112	93
陰イオン界面活性剤	mg/L	＜ 0.02	＜ 0.02		＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	mg/L	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	＜ 0.000001	＜ 0.000001	中	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
フェノール類	mg/L	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	0.3		＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.3
pH値	-	6.7	6.7		6.7	6.7	6.5	6.6
味	-	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5		＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0		0	0	0	0