

接 地 抵 抗 測 定 結 果

事業所名・施設名称			
設置又は変更許可 年月日及び番号	年	月	日
接地抵抗測定年月日	年	月	日
実施責任者 住所・氏名			
避 雷 設 備	引下導線1条の場合の接地抵抗値 (A)		Ω
	引下導線2条以上の場合の単独接地抵抗値 (B)		Ω
			Ω
			Ω
	----- 総合接地抵抗値 (A)		Ω
静電気除去用接地 工 事	接地抵抗値 (C)	() Ω
	//	() Ω
	//	() Ω
	//	() Ω
	//	() Ω
測 定 結 果	合	否	
その他必要事項			

注 接地抵抗(A)、(B)、(C)は、次の値以下であること。

(A) : 10Ω (B) : 50Ω (C) : 100Ω

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。