

# 開発許可完了検査を受けるにあたって【検査チェックシート】

※完了届で提出する工事写真と現地の状態を必ず確認し、下記事項についてチェックしてください。

※下記事項を全て確認できた場合は、確認をした方による署名を行ってください。

※本チェックシートは完了届と併せて提出してください。

※下記事項が確認できないものは、検査に合格できませんので注意してください。

※許可図面より変更したものがあれば、別途変更の手続きが必要になります。

※市に帰属する公共施設がある場合、工事完了届出書を提出後に代理人が担当課と直接、検査日程等を打合せて検査を受けてください。

チェック欄	確認事項	備考
工事写真	工事着手前は添付されているか	
	完了写真は添付されているか	
	不可視部分は、工程毎に採寸・施工確認できるか	擁壁の厚み、幅、配筋ピッチ、かぶり厚の確保 水抜き穴透水シート 等
	擁壁は、許可図面通りの配筋・出来形が確認できるか	
現地	境界杭は、全て設置されており、目視で確認できるか	
	造成は許可図面通り完了できたか	
	排水計画(雨水・汚水柵)は、許可図面通り施工されたか	位置、大きさ
	最終柵の泥だめ15cm以上が確認できたか	
	最終柵に、目皿スクリーンは設置されたか	
	<開発道路がある場合> 許可図面通り、出来形が確認できたか	幅員、延長長さ、隅切長さ
	<開発道路がある場合> 開発プレートは設置したか	位置、許可番号・日付
	<遮光塀・フェンスがある場合> 許可図面通り施工されたか	位置、高さ 等
	道水路管理課と給排水設備課は検査を同時に行うよう調整したか	確認

上記内容について確認しました。

令和 年 月 日

氏 名