

実施方針に関する質問への回答

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
1	1					定義	「共同事業体JV」の定義「本事業の設計・工事を行う構成企業（建設JV）及び運転管理業務を行う構成企業（運転管理JV）によって結成する共同企業体をいう。」は、ふたつのJVを構成員とする一つのJVを組成するようにも読めますが、そうではなく、「本事業の設計・工事を行う構成企業（建設JV）、及び運転管理業務を行う構成企業（運転管理JV）を、個別にまたは総称していう。」との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
2	2	第1、1	(5)	イ	(ウ)	運転管理業務	本事業の運転管理業務は、水道法第24条の3に定める「第三者委託」ではない法定外の委託と判断してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。 第三者委託ではありません。
3	4	1	(7)			事業者の収入	市が対価を支払うとあるが、支払いは毎月末としてよろしいでしょうか？	入札公告時に公表します。
4	4	1	(7)			事業者の収入	当月の原価計上額に見合った金額を請求することよろしいでしょうか？	入札公告時に公表します。
5	4	第1 1	(9)			事業期間終了時の処置	「中央監視設備等が要求水準書に定める水準を満たす状態」とありますが、これは、要求水準書30ページ第3、8、(2)アの「著しい機能不全がない状態(1年以内に更新を要する必要のない状態)」との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
6	5	第1 2	(3)			選定結果の公表	選定結果の公表に併せて事業予算の公表もしますか	入札公告時に公表します。
7	6	第2 2	(1)			応札スケジュール	応札は提案書の受付と同時期と考えてよろしいですか	入札公告時に公表します。
8	6	第2、2	(1)		表2	事業者の募集・選定スケジュール(予定)	本事業は、プロポーザルによる調達方式であるため、表2に記載の「入札説明書」は「募集要項」、「落札者」は「優先交渉権者」と読み替えるものと判断してよろしいでしょうか。	総合評価一般競争入札方式です。
9	6	第2、2	(1)		表2	事業者の募集・選定スケジュール(予定)	募集期間中の図書・資料閲覧はどの期間、どの範囲で与えて頂けるかをご教示ください。	入札公告時に公表します。
10	6	2	(1)			事業者の募集・選定スケジュール	提案内容を実施できなかった際、ペナルティ等は科されるのでしょうか？	ご理解のとおりです。 ペナルティ内容は入札公告時に提示します。
11	6	2	(1)			事業者の募集・選定スケジュール	ヒアリング内容は、提案の内容でよろしいでしょうか？	ご理解のとおりです。
12	7	第2 3	(1)	イ	(ア)	電気工事の定義	「電気工事を担当する企業」とは中央監視設備の設計・製作・更新工事を自ら行う企業との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
13	9	第2 3	(2)	イ	(オ)	監理技術者の専任	建設業法に基づき、「工場製作期間」と「現地施工期間」の監理技術者を分割登録し、「工場製作期間」は専任を求めず「現地施工期間」は専任配置するとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
14	9	第2、3	(2)	イ		設計・工事業務を行う企業に必要な参加要件	監理技術者は、工場製作期間と現場施工期間の技術者を分けて配置してよろしいでしょうか。また、国土交通省が定める「監理技術者制度運用マニュアル」に従い工場製作期間の技術者には専任を求めないとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
15	9	第2、3	(2)	イ		設計・工事業務を行う企業に必要な参加要件	設計業務における技術者要件は無しとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
16	9	第2、3	(2)	ウ		運転管理業務を行う企業に必要な参加要件	「運転管理JVのうち、1社が満たしていること」と記載がありますが、これは「いずれか1社が満たしていること」と解釈しますかよろしいでしょうか。	入札公告時に修正を公表します。
17	9	4	(2)	ウ	(イ)	運転管理業務を行う企業に必要な参加要件	運転管理業務受託の実績は、現在履行中のものでも経過年数の実績は認められるのでしょうか？もしくは委託業務完了の実績のみ認められるのでしょうか？	委託業務完了の実績のみとします。
18	16	第8、1				議会の議決(債務負担行為)	令和3年1月から令和5年3月末までの設計・建設期間の3年度分の債務負担額は今後開示されるのでしょうか。	事業費全体の債務負担額を公表します。
19	16	第8、1				議会の議決(債務負担行為)	本事業の予定価格は今後開示されるのでしょうか。また、最低制限価格は設定されるのでしょうか？	入札公告時に公表します。
20	16	第8、1				議会の議決(債務負担行為)	本事業の入札において最低制限価格は設定されるのでしょうか？	入札公告時に公表します。
21	17	別紙1				事業スキーム	今回は運転維持管理を実施する際、事業者はSPCを設立しないとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
22	18	別紙2				業務分担	4.1夜間休日における警報発報時の確認及び簡易な応急処置の“簡易”とは、要求水準書添付資料6を指すとの理解でよろしいですか	要求水準書添付資料5のとおりです。
23	18	別紙2				業務分担	4.8中央監視設備の維持管理業務の中の修繕業務のうち、緊急時における事後対応は、事業者へ帰責がある場合のみ事業費に含まれるとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
24	18	別紙2				業務分担	別紙2(業務分担)の4項に修繕業務がありますが、中央監視設備の修繕に関し突発的な緊急対応や大規模修繕等も要求水準に含まれるのでしょうか？	突発的な緊急対応は含まれます。また、大規模修繕の有無については、事業者提案とします。

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
25	18	別紙2	4	4.8		維持管理業務	日常点検、精密点検及び簡易点検は、点検頻度や内容は、事業者からの提案ではなく、決定されているのでしょうか	事業者提案とします。
26	19	別紙3				リスク分担	1.5制度関連のうち、事業者負担となっている法制度の「上記以外のもの」と記載してありますが、具体的にご教示ください。具体的なものがなければ、削除をお願いします	想定できないため削除します。
27	19	別紙3				リスク分担	1.6想定外業務において、元々想定外の事象であるため、事業者が管理業務を果たしていたことが認められた場合は、免責になるとの理解でよろしいですか	入札公告時に公表します。
28	19	別紙3				リスク分担	1.9見学者対応業務は市所掌範囲ですが、修繕工事・点検期間中の見学日程調整はご配慮いただけるという認識でよろしいですか	ご理解のとおりです。
29	19	別紙3				リスク分担	1.13関係機関等の調整において、本工事に並行して関連工事が行われ、これら関連工事による本工事への影響は市の責めに帰すべき事由に含まれるとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
30	19	別紙3				リスク分担	1.19の保険において事業者がリスクをカバーする保険とあるが、付保すべき保険は要求水準書や契約書に規定されるため、リスク分担に不都合だと考えます。削除をお願い申し上げます	入札公告時に公表します。
31	19	別紙3				リスク分担	注3にあるように一定の金額・割合までは事業者が負担する。とありますが、公告時に定量的に示されるとの理解でよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
32	19	別紙3				リスク分担	別紙3(リスク分担)の1.12項に「補助金受給・起債」がありますが、本事業は補助事業なのでしょうか。ご教示ください。	補助事業ではありません。
33	19	別紙3	1	1.17		不可効力 注2	「一定の金額・割合までは事業者が負担する」とありますが、公告時、具体的に示すことは可能でしょうか。	入札公告時に公表します。
34	19	別紙3	1	1.20		物価 注2	「一定の金額・割合までは事業者が負担する」とありますが、公告時、具体的に示すことは可能でしょうか。	入札公告時に公表します。
35	20	別紙3				リスク分担	3.2地中埋設物のリスクは、添付資料・閲覧資料等で示されていないため、規模の大小に関わらず全て貴市がリスクを負担するとの理解でよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
36	20	別紙3				リスク分担	4.2要求水準の未達において、原水水質の急変、管路に起因する水質異常は元々要求水準書に入っていない業務のため、不要との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。 リスク分担の表現の見直します。

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
37	20	別紙3				リスク分担	4.2要求水準の未達において、上記以外の事由によるものすべてが事業者がリスクを負担と なっていますが、事業者の帰責との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
38	20	別紙3				リスク分担	4.6維持管理費・運転費増大において、本事業では、浄水場の運転管理は事業範囲外のため、原水の水量、水質等の項目は不相当のため、不要との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。リスク分担の表現を見直します。
39	20	別紙3				リスク分担	4.10維持管理費・運転費増大において、本事業では、管路関係の業務は事業範囲外であり、赤水の発生項目は不要との理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。管路関係の業務は、業務範囲外です。
40	20	別紙3				リスク分担	5.2 事業者の清算手続きに伴う評価損益等は今回SPCを設立しないため、不要との理解でよろしいですか	原案のとおりとします。
41	20	別紙3	4	4.9		維持管理・運転費増大 注2	「一定の金額・割合までは事業者が負担する」とありますが、公告時、具体的に示すことは可能でしょうか。	入札公告時に公表します。

要求水準書(案)に関する質問への回答

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
1	8	4	表5			関連工事スケジュール	本事業と関連がある工事が4件ありますが、これらの工事工程が遅延によって本事業の工事工程が遅延した場合は、工期を延長していただけたとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
2	9	2	2	図2		対象施設及び業務範囲	管理棟内の工事中は、貴市職員の方と事業者が交錯する場面が多くあると想定されます。各々の場面における制約条件は、事業者提案とさせていただきますがよろしいでしょうか。また、留意すべき制約条件がありましたらご教示ください。(工事出入口・工事区画等)	事業者提案とします。制約条件については、入札公告時に公表します。
3	11	3	(2)	ウ		中央監視設備	第2ポンプ棟の電気室入出力盤と文京圧カレメータ盤親局が実装の計装盤とのインターフェースをご教示ください。	インターフェイスは伝送とします。プロトコルは第2ポンプ棟受注者によります
4	11	3	(2)	ウ		中央監視設備	要求水準の範囲を超えるような変更が生じた場合には、設計変更の対象となる理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
5	12	第2、3	(2)	ウ	11)	監視用ディスプレイ	監視用ディスプレイとは【添付資料1】の「大型スクリーン」のことと判断してよろしいでしょうか。	事業者提案とします。
6	12	第2、3	(2)	ウ	16)	東部浄化センターによる監視について	「東部浄化センターに監視端末を設置すること」とありますが、当該端末では監視機能のみで制御(操作)機能は含めないと判断してよろしいでしょうか。	制御機能も含まれます。
7	13	第2、3	(2)	エ	3)	遠方監視設備	記載された水準に「子局側の更新はテレメータ盤内の子局装置を対象とする」とありますが、盤一体で更新することも可能でしょうか。	更新時の設備影響を考慮し、盤一体で更新することは不可とします。ただし、子局装置の盤外設置等設備影響の少ない更新方法を提案することは可能です。
8	13	3	(2)	エ	3)	遠方監視設備	既設テレメータ設備との信号授受は、既設同様に伝送で中央監視設備と信号取合いですこととありますが、これは既設テレメータ設備を更新し、かつ伝送にて中央監視設備と取合いですとのことでよろしいですか	ご理解のとおりです。
9	13	3	(2)	エ	3)	遠方監視設備	子局側の更新は既設テレメータ盤内の子局装置を対象としますが、既設設備を流用して新子局装置を実装することと考えてよろしいですか	更新時の設備影響を考慮し、盤一体で更新することは不可とします。ただし、子局装置の盤外設置等設備影響の少ない更新方法を提案することは可能です。
10	13	3	(3)	ア	3)	クラウドデータセンタ仕様	データセンタは海外設置されているものでもよろしいでしょうか	国内の複数設置されるものとします。
11	13	3	3	(3)	ア	システム仕様	2)b.について、事業者側でパソコンや携帯情報端末の用意は不要との認識でよろしいでしょうか	パソコンや携帯端末は、事業者で用意して下さい。台数等は事業者提案とします。

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
12	13	3	3	(3)	ア	システム仕様	3)について、『日本国法人～専門のデータセンター～複数個所に設置されていること。』とありますが、複数個所に設置するデータセンターのひとつを、専門のデータセンターではない自社のデータセンター(サーバ)とすることは可能でしょうか。	専門のデータセンター(情報管理を業とする企業が運営するデータセンター)以外で本システムの情報を管理することはできません。
13	13	3	(3)			設備台帳システム	対象設備点数は約600点、エクセルで整理済みとありますが、そのデータを対象に登録すればよいとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
14	19	3	(4)			管理棟改修設計	中央監視室と事務室の配置入れ替えについて、構造的に問題ないという認識でよろしいですか	ご理解のとおりです。
15	19	3	(4)			管理棟改修設計	柱や壁を改修しない場合は、耐震性の確認は不要という認識でよろしいですか	ご理解のとおりです。
16	19	3	(4)			管理棟改修設計	バリアフリーに関するものは、事業者提案と考えてよろしいでしょうか	事業者提案とします。
17	19	3	(4)			管理棟改修設計	室外機の設置場所は、事業者提案と考えてよろしいですか	事業者提案とします。
18	19	3	(4)			管理棟改修設計	各部屋ごとの必要平米数をご教示ください	現浄水場の管理棟のレイアウトを参考にした事業者提案とします。
19	19	3	(4)	ア		中央監視室の改修	中央監視室の便器の和洋種別と必要数については、事業者提案と考えてよろしいですか	事業者提案とします。
20	19	3	(4)	イ		事務室の改修	施設見学者は、1団体につき何名程度を想定しておりますでしょうか。	40名程度を想定しています。
21	19	3	(4)	イ		事務室の改修	事務室の便器の和洋種別と必要数については、事業者提案と考えてよろしいでしょうか	事業者提案とします。
22	20	3	(4)	ウ		仮設	仮設事務室の工事完了後は、現状復旧との理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
23	20	3	(4)	ウ		仮設	仮設事務室の改修は、電話設備とLAN設備、TV受信設備に必要な配線工事のみとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
24	20	3	(4)	ウ		仮設	仮設事務室を利用される貴市職員の人数をご教示ください	20名程度です。
25	20	3	(4)	ウ		仮設	仮設倉庫は何を保管する計画でしょうか。それに伴い、必要な仕様をご教示願えますでしょうか。	書庫程度を想定しています。
26	20	第2、4	(2)	ア		試運転について	「試運転」の記載がありますが、貴市側で要求する試運転の条件、範囲がありましたらご教示ください。	要求水準書21ページ(6)の試運転調整の記載があります。

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
27	21	4				工事業務	現場事務所と材料ヤードが設置可能な場内のスペースをご貸与頂けるという認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
28	22	4	(8)			工事に伴う各種認可等の申請に係る業務	本工事は建築基準法の大規模な模様替えには該当しないという認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
29	24	第3	1	(4)	イ	総括責任者	「平日昼間において常駐すること」とありますが、常駐先は佐千原浄水場と理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
30	24	1	(3)			業務開始前の引継ぎ等	貴市からの業務引継ぎ期間は、設定されているのでしょうか？	入札公告時に公表します。
31	25	1	(6)	エ		貸与品等	事業者によって手配するポータブル水質測定器は、残留塩素計のみでしょうか？	残留塩素計と色度・濁度計とします。
32	26	1	(8)			配置技術者教育及び研修	意識、知識及び技術力の向上を図るとありますが、具体的なレベルは設定されていますか？研修結果の報告方法はどのようにお考えでしょうか？	事業者提案とします。
33	26	2	(2)			運転管理業務	エ、オにて流入調整弁の運転操作を行うこととありますが、基本的には、貴市の指示の元、運転を実施するとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。
34	26	2	(2)	ス		発報後1時間以内に現場確認	すべての事象(発報)において1時間以内に現場に赴いて確認することは、困難であることから中央監視装置で確認できる情報により設備の健全性が確認できる場合は、現場に赴く必要はないと考えてよろしいでしょうか。	添付資料5による水安全計画に記載がある異常の場合において、現地にて確認が必要です。
35	26	第3	1	(8)		配置技術者教育及び研修	研修頻度の条件等は事業者提案と考えますがよろしいでしょうか。	事業者提案とします。
36	26	第3	1	(8)		配置技術者教育及び研修	研修頻度の条件等は事業者提案と考えますがよろしいでしょうか。	事業者提案とします。
37	26	第3、2	(2)	ア		運転管理の体制	「2人以上の人員を中央監視室に配置することを基本」とありますが、これは昼夜間問わず2名体制を求めるものと判断してよろしいでしょうか。	緊急時対応以外は昼夜間問わず2名体制とします。
38	26	第3	2	(2)	カ	市の点検作業者の指示	貴市が実施する点検作業について、詳細作業計画を事前に提示していただくと理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
39	28	第3	6	(2)	カ	災害協定の締結	維持管理JVを設置する場合は、構成企業のうち1社が締結していればよいとの理解でよろしいでしょうか。	維持管理業務に携わるすべての構成企業とします。
40	29	7	ウ	(ア)		修繕業務	落雷等による故障は不可抗力であるため、故障による修繕に要する費用は市の負担との理解でよろしいですか	リスク分担に基づき、一定の金額・割合までは事業者負担とします。

No	ページ	大項目	中項目	小項目	細項目	項目名	質問内容	回答
41	29	7	(2)	ウ	(工)	修繕業務	修繕が必要となった場合、その都度修繕契約を締結することでよいでしょうか？	事業者側の帰責によるもの以外は、ご理解のとおりです。
42	32					閲覧資料一覧	今回ご提示いただいている閲覧資料で不足しているデータ等がある場合は、追加でご提示いただけるとの理解でよろしいですか	ご理解のとおりです。準備できる資料は開示します。
43	添付資料 資料8-1	添付資料 8				中央監視設備に関する修繕一覧	請負金額は税込価格でしょうか。	税込価格です。