

ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業

No	質問内容	回答
1	参加表明および提案書提出において、実印部分以外の書式については、一宮市に入札参加資格として登録している代表者名での捺印でよろしいでしょうか。それとも、代表者とは本社長名を指しておりますでしょうか。	本市の令和4・5年度一宮市入札参加資格者名簿に登録されている代表者名での捺印です。
2	・P18 業務範囲ごとの道路照明灯の内訳についてア 現況調査数量について、道路照明灯については830基が対象となっておりますが、総数の2,594基についての調査は必要ない、との認識でよろしいでしょうか。 また、830基については、設置場所が不明、明確な位置データがわからない、といったことはなく、台帳等の資料はある、として考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	・P18 業務範囲ごとの道路照明灯の内訳についてイ 電力契約照合について、道路照明灯については2,577基が対象となっておりますが、総数の2,594基との差異があります。 現状の電力契約数量が設置数量よりも少ないということから、照合後に新規契約も実施し、総数の2,594基とすることとして考えてよろしいでしょうか。	総数の2,594基から灯具がない引込柱17基を控除しておりますので、電力契約照合は2,577基が対象となります。
4	・P18 業務範囲ごとの道路照明灯の内訳について既存の道路照明灯、公園照明灯、駐輪場照明灯については、一宮市様所有であることがわかるような管理番号シール等が添付されていますでしょうか。	道路照明灯の中には、管理番号シールが貼っていないものもあります。 公園照明灯の中には、管理番号シールが貼っていないものもあります。 駐輪場照明灯は貼ってありません。
5	・P9 ④道路等照明灯管理台帳の作成について既存のデータを加除、修正することとなっておりますが、本業務を行うための照明灯台帳については、どのようなデータ形式でしょうか。(エクセル・ワード等)また、台帳様式について、ご明示いただけますでしょうか。	道路照明灯はエクセルデータ、公園照明灯と駐輪場照明灯については新規作成となります。
6	・P10 (3)作成要領について ア フォントのポイントについては規定されておりますが、字体の指定はなしでよろしいでしょうか。	字体についての指定はありません。
7	・P14 予想されるリスクと責任分担について 工事遅延・未完工について、市の責め、事業者の責めについてはご明示いただいておりますが、昨今の世情(コロナ感染・ウクライナ情勢等)により、いかんともしがたい理由で材料納品遅れ、施工者の不足が発生する可能性があります。その際には、両者による協議、ということでご対応いただけますでしょうか。	表 予想されるリスクと責任分担より 天災等事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行います。 また、事業の解除については、契約書に定め契約書に沿った対応となります。

8	<p>・P10 中部電力ミライズ株式会社様から頂く資料について、こちらの令和4年4月分の料金資料はいただけますでしょうか。令和4年3月分の料金資料ではいけないのでしょうか。</p>	<p>資料は中部電力ミライズ株式会社のウェブサイトにて公表していますのでご確認ください。</p>
9	<p>P2 (7)業務の範囲 ア 既存道路等照明灯の現況調査について設置場所の位置図を頂いておりますが、道路灯の分電盤位置図は別途いただけますでしょうか。</p>	<p>分電盤の位置は把握しておりません。</p>
10	<p>P2 (7)業務の範囲 イ 電力契約照合、電力契約申込(変更申請含む)、共架申請について共架申請は、全数に対して行うものではなく、新規契約が必要な場合等、状況に応じて行うということによろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
11	<p>P22 別紙(3)器具の性能・構造について ア 既存道路等照明灯の現況調査「②器具の色は、支柱の色に応じてグレー系又はダークブラウン系を基本とすること。」とありますが、現時点で把握されている照明柱の配色の灯数内訳をご提示いただけますでしょうか。</p>	<p>いずれの照明灯も配色灯数は把握しておりません。</p>
12	<p>・道路照明灯／公園照明灯／駐車場照明灯 それぞれの電圧をご教示ください。</p>	<p>いずれの照明灯も電圧は把握しておりません。</p>
13	<p>・アダプタの仕上げは耐久性に問題がなければ溶融亜鉛メッキ仕上げなど、既設ポール等の色に合わせる必要はないでしょうか？</p>	<p>周囲や照明柱に合わせてください。</p>
14	<p>・別紙 LED照明灯器具 性能等詳細仕様書 (3) 器具の性能・構造 ⑬光源色は昼光色(白色)とありますが4000K～6500K程度の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>公園 周囲に合わせてください。 道路 お見込みのとおりです。 駐輪場 お見込みのとおりです。</p>
15	<p>・別紙 LED照明灯器具 性能等詳細仕様書 (3) 器具の性能・構造 ⑨器具は、落下防止ワイヤーなどによる落下防止の対策を講じることとありますがこちらは道路照明灯のみの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>以下のとおりです。 公園 対策不要 道路 対策要 駐輪場 対策不要</p>
16	<p>・別紙 LED照明灯器具 性能等詳細仕様書 (3) 器具の性能・構造 ⑨既設ポールに落下防止ワイヤーを止めるための丸棒などが加工・溶接されていないものに関しても落下防止ワイヤーなどの対策は必要でしょうか。</p>	<p>以下のとおりです。 公園 対策不要 道路 必要に応じて柱も加工して対策して下さい 駐輪場 対策不要</p>
17	<p>・様式第4号-3の各書式については該当する企業が押印する認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
18	<p>・様式第4号-3の書式のうち「納入実績」の書式については調査業務、リース施工・メンテナンスに該当しない企業が参画する場合、当該書式を使用し申請する認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

19	・納入実績(リース)の「納入時期」とは、リース開始月を記載する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	・納入実績(各種)の「納入品」とは、道路灯や公園灯等の区分がされていればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
21	・実施要領6(3)エ②グループ構成表について、役割が2つ以上ある場合は担当役割欄に「例: 施工役割・維持管理役割」と記載し押印する形でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	・実施要領6(3)エ②「構成員の間で交わされた契約書、覚書等の合意書の写し」とは任意の書式でよろしいでしょうか。指定の書式が御座いましたら開示いただけますでしょうか。	任意の書式にての提出となります。
23	・実施要領6(3)エ③の商業登記簿謄本は写しでも可の認識でよろしいでしょうか。	正は原本、副はコピー可です。
24	・実施要領6(3)エ⑦の納税証明書について、「その1 納税額等証明用」は不要の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
25	・重過失や地震、噴火、津波などの自然災害については保守や動産総合保険の対象外であり、修理費用等は発注者にてご負担いただける認識でよろしいでしょうか。	表 予想されるリスクと責任分担より 天災等事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行います。 また、事業の解除については、契約書に定め契約書に沿った対応となります。
26	・物件を移設、他の物件の付着、改造等をする際の費用、損害等が発生した場合は発注者の負担でよろしいでしょうか。	表 予想されるリスクと責任分担より 市の指示、承諾によるものは発注者負担、事業者の指示、判断によるものは事業者負担となります。
27	・契約書について事前に開示いただくことは可能でしょうか。	事前に開示はできません。
28	・入札保証金、契約保証金は不要の認識でよろしいでしょうか。	入札保証金及び契約保証金は不要となります。