

佐千原浄水場 水道水 有機フッ素化合物（PFAS）検査結果表（2024,2025年度）

ng：ナノグラム(10億分の1グラム)

浄水場名	PFOS + PFOA 合計値 (ng/ L)			
	2024年7月	2024年10月	2025年4月	2025年10月
佐千原浄水場	13	15	12	14

佐千原浄水場以外の検査結果につきましては、
水道原水検査結果表をご覧ください。

※ 合計値とは、PFOSとPFOAの測定値の合計を示し、50ng/L以下 が暫定目標値（2026年3月まで）となる。