

図面番号: 3002

一宮市下水道台帳図



2321	2322	2323
3001	3002	3003
3006	3007	3008



凡 例		
	管渠（合流）	伏越管渠（合流）
	管渠（污水）	 伏越管渠（污水）
	管渠（特定）	 伏越管渠（特定）
	管渠（雨水、合流雨水）	伏越管渠（雨水、合流雨水）

○	0号マンホール 組立型マンホール	●	小口径マンホール
●	1号マンホール 組立型マンホール	○	集じん型小口径マンホール200 集じん型小口径マンホール300
○	2号マンホール 組立型マンホール	●	小口径標準マンホール(コンクリート製) コンクリート製小口径マンホール300
○	3号マンホール 組立型マンホール	○	レジン製小口径マンホール
◎	4号マンホール 組立型マンホール	□	伏越室
●	5号マンホール 組立型マンホール	■	雨水マンホール 高水高水蓋マンホール
□	6号マンホール	☒	雨水吐室
●	特1号	×	盲マンホール 風雨被害用 臭気防止マンホール 特水マンホール
□	特3号	・	ダミー人孔 ダミーマンホール (覆数) ダミーマンホール (異質変化点) (終端記号)
○	特4号	○	流域接続点
●	特6号	×	ソフトシール仕切弁 仕切弁 (角) 仕切弁 (丸) 緊急排水弁
○	特7号	○	空気弁
○	楠円マンホール	◎	ラップホール
○	A1号マンホール	ノ	管渠区切り
☆	特殊マンホール	○	止り止め
①	特殊現場打マンホール (円形)	◎	不明
□	特殊現場打マンホール (矩形)	×	不明
□	特殊現場打マンホール (角形)		
○	Y号マンホール		
○	不斷水バルブ		
○	導水渠柵		

C	コンクリート管	DIP-K	K形継手ダクトイル鉄管
HP	ヒューマン管	SP	鋼管
HVP	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	SP	ステンレス鋼管
IVP	水道用硬質塩化ビニル管	TU	陶管
VU	下水道用硬質塩化ビニル管	HC	ハイセラミック管
PRP	リブ付硬質塩化ビニル管	FRPM	強化プラスチック複合管
SRA	本管形ゴム輪受口片受直管	RE	高密度ポリエチレン管
DP	ダクトイル鉄管	PE	ポリエチレン管

㊦	円形	㊦	矩形
㊦㊦	円形 (2条)	㊦	開渠
㊦㊦㊦	円形 (3条)	㊦	背割管
㊦	卵形	㊦	馬蹄形管

一	附註	二	會計估計
---	----	---	------

2025年3月作成

本 管 情 報 の 見 方			
(管径)	(管種)	(勾配)	(延長)
Φ250	VU	2.7%	30.00
6.860	H19下006	6.942	(流下方向)
(管底高)	(工事番号)	(管底高)	

※取扱上の注意

- ・この台帳図の情報は最新の情報ではありません。
- ・この台帳図の利用によって発生する直接または間接の損失、損害等について、一宮市は一切責任を負いません。
- ・この台帳図は、下水道施設の概ねの埋設位置を示しています。必ずしも現地の状況と一致するものではなく、また証明するものではありませんので参考図としてご利用ください。
- ・この台帳図は、権利関係や敷地境界等を正確に表示したものではありません。
- ・この台帳図は、予告なしに内容の変更、削除、廃止、また、メンテナンス等による本サービスの提供の停止または休止する場合があります。
- ・排水設備工事、下水取付管に関するご不明な点および供用開始区域は、必ず一宮市上下水道部給排水設備課へお問い合わせをお願いします。
- ・下水道管の近接工事をを行う場合は、必ず一宮市上下水道部管路保全課へご連絡をお願いします。

