（単位　円）

入札（見積）執行調書

令和　６年　７月１１日
午前１０時００分　執行

工事番号	浄第５号
工事名	尾西配水場高圧受電盤修理工事
工事場所	一宮市西五城字荒子中切地内

指名業者	第１回	第２回	第３回	請負代金額
(株)明電エンジニアリング中部支社	2,700,000	決定		2,970,000
		予定価格 （消費税及び地方消費税を含まず）		2,971,000

工事種別	随意契約理由
電気工事	本工事は尾西配水場の高圧受電盤内に組み込まれている遮断器が経年劣化しており、故障の際には受電することができず施設の運転に支障をきたすため修理するものです。　施行にあたっては、遮断器が特殊品のため機器の調達が製造者でしか行えず、また、修理には専門知識と特殊技術を要することから、地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号の規定により、製造者である株式会社明電舎の保守部門を担当する株式会社明電エンジニアリング中部支社と随意契約するものです。