

No.	質問事項	回答
1	コンクリートコア抜き箇所の数と鉄筋腐食度調査の箇所数および調査位置の指定はありますか。公共学校建物の耐力度調査実施要領(文科省)のとおり、梁の調査も必要でしょうか。	箇所数及び調査位置の指定はありません。 また、梁の調査は必要です。
2	コンクリート試験機関の指定はあるでしょうか。	指定はありません。
3	はつりおよびコア抜き作業で騒音が発生しますが、平日の学校活動中でも調査業務を行ってよろしいでしょうか。	調査作業にあたり当該学校との調整をお願いします。
4	梁の調査を行う場合は足場組が必要となりますので、調査範囲の立入禁止区画を確保いただけますでしょうか。	調査作業にあたり当該学校との調整をお願いします。
5	耐力度調査の速報を令和7年1月17日までに報告となりますが、コンクリートコア抜き作業、鉄筋腐食度調査のためのはつり出し作業を工期内に行うことのできる業者が確保できません。速報の期限がなければ業務は可能ですが、速報は必須でしょうか。	愛知県教育委員会尾張教育事務所が実施する耐力度調査内容聴取に際して、耐力度調査の速報が必要なため、期日までの報告をお願いします。
6	私共は愛知県内の建築設計事務所を組合員とし、中部経済産業局より官公需適格組合の認証を受けた協同組合です。当組合においては官公庁の耐力度測定調査業務の実績はまだありませんが、組合員事務所においては実績があります。資格確認は組合員事務所のものでもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。